

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 030.01 00074

Серия ВУ № **0041988**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции ОАО «Гипросвязь»; место нахождения: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24; номер телефона: +375 17 293 81 00; адрес электронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01 от 30.11.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ

Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре за номером 400424686; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5; номер телефона: +375 17 3734822; адрес электронной почты (e-mail): et@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5

ПРОДУКЦИЯ

Кабели с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, на номинальное напряжение до 300/500 В переменного тока, одножильные, с номинальным сечением жил от 0,5 мм² до 2,5 мм², марок: 60227 ИЕС 06, 60227 ИЕС 08

технические условия ТУ ВУ 400424686.025-2019 «Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией»,

серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 392-С-24 от 20.03.2024, заводская лаборатория Совместного закрытого акционерного общества «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3451, отчет об анализе состояния производства № 88 от 26.03.2024

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты: ГОСТ ИЕС 60227-3-2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Кабели без оболочки для стационарной прокладки, ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

Показатель пожарной опасности -О1

В маркировке кабелей могут присутствовать дополнительные символы: RoHS, RoHS/REACH, а также буквы, обозначающие цвет изоляции жил.

Срок службы кабеля установлен в технических условиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.04.2024 ПО 31.03.2029



Руководитель органа по
сертификации

М.П. Эксперт-аудитор (эксперт)

Подпись

Ивашкевич Анатолий Викторович
инициалы, фамилия

Подпись

Лысенкова Ольга Николаевна
инициалы, фамилия