

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 030.01 00092

Серия ВУ № **0049887**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции ОАО «Гипросвязь»; место нахождения: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24; номер телефона: +375 17 293 81 00; адрес электронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01 от 30.11.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре за номером 400424686; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5; номер телефона: +375 17 3734822; адрес электронной почты (e-mail): info@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5
ПРОДУКЦИЯ кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ номинальной частотой 100 Гц, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, технические условия ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 419-С-24 от 27.12.2024 заводская лаборатория Совместного закрытого акционерного общества «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3451; протоколов испытаний: № 01-01.25 от 14.01.2025, № 02-01.25 от 14.01.2025, испытательная лаборатория Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0102;

отчет об анализе состояния производства № 684 ТС от 16.01.2025, орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции открытого акционерного общества «Гипросвязь», аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01, (эксперт-аудитор Караим Андрей Иванович).

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ примененные стандарты: ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия» (разделы 1, 2, 5-7), ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Показатели пожарной безопасности: ПРГП - П1б категория А, ПО 1, ПКА 1, ПТПМ 1, ПД 1.

Срок службы кабелей установлен в технических условиях.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.01.2025 **ПО** 27.01.2030



Руководитель органа по
сертификации

И.П. Эксперт-аудитор (эксперт)

Подпись

Подпись

Ивашкевич Анатолий Викторович
инициалы, фамилия

Караим Андрей Иванович
инициалы, фамилия