

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 030.01 00093

Серия ВУ № **0049888**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции ОАО «Гипросвязь»; место нахождения: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24; номер телефона: +375 17 293 81 00; адрес электронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01 от 30.11.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре за номером 400424686; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5; номер телефона: +375 17 3734822; адрес электронной почты (e-mail): info@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5

ПРОДУКЦИЯ кабели силовые с пластмассовой изоляцией, с медными и алюминиевыми жилами номинальным сечением 1,5-240 мм², с числом жил 1-5, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ номинальной частотой 100 Гц, марок: АВВГ, АВВГз, АВВГ-П, АПВВГ, АПВВГ-П, АВББШв, АПВББШв, ВВГ, ВВГ-П, ВВГз, ПвВГ, ПвВГ-П, ВББШв, ПвББШв, технические условия ТУ ВУ 400424686.028-2020 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний: № 1-С-25 от 24.01.2025, № 2-С-25 от 24.01.2025, № 3-С-25 от 24.01.2025 заводская лаборатория Совместного закрытого акционерного общества «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3451.

Оценка риска Совместного закрытого акционерного общества от 11.01.2025.

Отчет об анализе состояния производства № 755 ТС от 22.01.2025, орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции открытого акционерного общества «Гипросвязь», аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01, (эксперт-аудитор Караим Андрей Иванович).

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия» (пункты: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.4.1, 2.5.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.4, 2.6.5, 2.7, 2.8).


Срок службы кабелей установлен в технических условиях.


СРОК ДЕЙСТВИЯ 30.01.2025 ПО 29.01.2030



Руководитель органа по
сертификации

М.П. Эксперт-аудитор (эксперт)


Подпись


Подпись

Ивашкевич Анатолий Викторович
инициалы, фамилия

Караим Андрей Иванович
инициалы, фамилия

