

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 030.01 00095

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Серия ВУ, № **0049890**
Серия ВУ, № 0049890
Органа по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции ОАО «Гипросвязь»; место нахождения: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24; номер телефона: +375 17 293 81 00; адрес электронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01 от 30.11.1993

ЗАЯВИТЕЛЬ Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре за номером 400424686; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5; номер телефона: +375 17 3734822; адрес электронной почты (e-mail): info@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5

ПРОДУКЦИЯ кабели для сигнализации и блокировки с повышенной защищенностью от внешних электромагнитных влияний, с числом жил от 2 до 42 или числом пар от 1 до 30, с диаметром жил 0,9; 1,0 мм или сечением жил 1,0 мм², марок: СБВБЭаПс, СБМВБЭаПс, СБВБЭаВнг(А)-LS, СБВБЭаПнг(А)-HF, СБВБЭаПсБбШп, СБМВБЭаПсБбШп, СБВБЭаВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭаПббПнг(А)-HF, СБВБЭауПсБбШп, СБМВБЭауПсБбШп, СБВБЭауВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭауПббПнг(А)-HF, СБВБЭмПс, СБВБЭмВнг(А)-LS, СБВБЭмПнг(А)-HF, СБВБЭмПсБбШп, СБВБЭмВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭмПббПнг(А)-HF, СБВБЭмуПсБбШп, СБВБЭмуВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭмуПббПнг(А)-HF

технические условия ТУ 16.К71-484-2016 «Кабели для сигнализации и блокировки с повышенной защищенностью от внешних электромагнитных влияний»,

серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний: № 423-С-24 от 17.01.2025, 424-С-24 от 20.01.2025 заводская лаборатория Совместного закрытого акционерного общества «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3451; протоколы испытаний: № 28-01.25 от 30.01.2025, № 29-01.25 от 30.01.2025, № 30-01.25 от 30.01.2025 испытательная лаборатория Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0102;

отчет об анализе состояния производства № 717 ТС от 05.02.2025, орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции открытого акционерного общества «Гипросвязь», аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01, (эксперт-аудитор Караим Андрей Иванович).

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ примененные стандарты: ГОСТ 34679-2020 «Кабели для сигнализации и блокировки. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Показатели пожарной безопасности: для кабелей с индексом -нг(А)-LS – ПРГП-П16 категория А, ПТПМ-2, ПД-1; для кабелей с индексом -нг(А)-HF – ПРГП-П16 категория А, ПКА-1, ПТПМ-1, ПД-1.

Срок службы кабелей установлен в технических условиях

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.02.2025 **ПО** 11.02.2030



Ивашкевич Анатолий
Подпись
Караим Андрей
Подпись

Ивашкевич Анатолий Викторович
инициалы, фамилия

Караим Андрей Иванович
инициалы, фамилия