



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР004 030.01 00126

Серия ВУ № **0049924**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции Открытого акционерного общества «Гипросвязь»; место нахождения: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 24; номер телефона: +375 17 293 81 00; адрес электронной почты (e-mail): [aup@giprosyaz.by](mailto:aup@giprosyaz.by); аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01 от 30.11.1993

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»); сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре за номером 400424686; место нахождения: Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5; номер телефона: +375 17 3734822; адрес электронной почты (e-mail): [info@beltelecabel.by](mailto:info@beltelecabel.by)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Совместное закрытое акционерное общество «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), Республика Беларусь, 220075, город Минск, улица Селицкого, дом 21, корпус 5

**ПРОДУКЦИЯ** кабели силовые с количеством медных жил 1-5 номинальным сечением 1,5-240 мм<sup>2</sup>, бронированные, в защитном шланге из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе, огнестойкие, на напряжение до 1 кВ, марок: ВБШвнг(А)-LS, ВББШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВББШвнг(А)-FRLS,

технические условия ТУ ВУ 400424686.013-2014 «Кабели силовые пожаробезопасные с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ», серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 854449

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокол испытаний № 27-С-25 от 24.07.2025 заводская лаборатория Совместного закрытого акционерного общества «Белтелекабель» (СЗАО «Белтелекабель»), аттестат аккредитации № ВУ/112 2.3451; протокол испытаний № 06-07.25 от 28.07.2025 испытательная лаборатория Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0102;

отчет об анализе состояния производства № 1122 ТС от 25.07.2025, орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции открытого акционерного общества «Гипросвязь», аттестат аккредитации: ВУ/112 030.01 (эксперт-аудитор Караим Андрей Иванович).

Схема сертификации Iс

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** примененные стандарты: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (разделы 1-6 и 9-11), ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Классы пожарной опасности по классификации ГОСТ 31565-2012: для кабелей с индексом «LS» - П1б.8.2.2.2, для кабелей с индексом «FRLS» - П1б.1.2.2.2

Срок службы кабелей установлен в технических условиях.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 06.08.2025 **ПО** 05.08.2030



Руководитель органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Signature]*  
Подпись

*[Signature]*  
Подпись

Ивашкевич Анатолий Викторович  
инициалы, фамилия

Караим Андрей Иванович  
инициалы, фамилия

